



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
 Τμήμα Α'

 ΥΠ. ΑΝΑΠΤ. ΑΝΤΑΓ. ΥΠΟΔ. ΜΕΤ/ΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
 Αριθμ. Πρωτ.: 24266/2451
 Ημερ/νία: 22-5-13

 Αθήνα, 17 Μαΐου 2013
 Αρ. Πρωτ.: Δ3/Β/7607

 Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
 Ταχ. Κώδικας : 101 92
 Πληροφορίες : Μ. Χουρδάκης
 Τηλ. : 210-6969417
 Fax : 210-6969402
 E-mail : egatpetrel@ypan.gr
ΠΡΟΣ:
 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
A) Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών
 Τεχνικό Τμήμα
B) Δ/ση Ανάπτυξης
 53 100 ΦΛΩΡΙΝΑ
ΚΟΙΝ:
 ✓ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας
 Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων
 Αναστάσεως & Τσιγάντε
 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων, στη περίπτωση πρατηρίου υγρών ή/και αερίων καυσίμων, όπου εντός του γηπέδου του πρατηρίου υφίσταται χώρος αποθήκευσης φιαλών υγραερίου.

- Σχετ.: α. Το 15681/1212/04-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνολογίας Οχημάτων με Α.Π. ΥΠΕΚΑ 7607/15-4-2013.
- β. Το 1645/02-04-2013 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, φωτοαντίγραφο του οποίου διαβιβάστηκε με το σχετ. (α).

Σε απάντηση των ανωτέρω α και β σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις:



α) του ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011), «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του υπόψη νόμου, τα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων που προορίζονται για εφοδιασμό κάθε μεταφορικού μέσου δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτού:

β) της ΚΥΑ Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/Β/1.7.93), «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες».

Στην υπόψη ΚΥΑ, στις παραγράφους 5.1, 5.2 και 5.3 προβλέπονται οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που πρέπει να απέχουν οι χώροι αποθήκευσης στο υπαίθριο με ή χωρίς στέγαστρο των φιαλών υγραερίου ή τα ανοίγματα στο τοίχο των κτηρίων αποθήκευσης φιαλών υγραερίου από το όριο της ιδιοκτησίας, άλλο κτήριο, πηγή έναυσης, ή περιοχή όπου επιτρέπεται το κάπνισμα, αναλόγως του είδους του κτηρίου της αποθήκης φιαλών υγραερίου, του είδους των δοχείων αποθήκευσης υγραερίου, καθώς και της μέγιστης ποσότητας υγραερίου στο χώρο αποθήκευσης.

Στην παράγραφο 5.2.8, που αναφέρεται στη αποθήκευση φιαλών υγραερίου σε ειδικά σχεδιασμένα κτήρια, προβλέπονται οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που πρέπει να απέχουν ανοίγματα στο τοίχο του κτηρίου αποθήκευσης φιαλών από τα αναφερθέντα στην προηγούμενη παράγραφο σημεία, όταν η γειτονική ιδιοκτησία είναι αποθήκη εύφλεκτων υλικών, αναλόγως της συνολικής αποθηκευμένης ποσότητας υγραερίου στο κτήριο αποθήκευσης φιαλών. Οι αποστάσεις αυτές ισχύουν και από τη συσκευή διανομής των εύφλεκτων υγρών, όταν αυτή βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο γειτονικής αποθήκης καυσίμων (πρατήρια καυσίμων).

Περαιτέρω, στην παράγραφο 5.1.5 προβλέπεται περίφραξη της υπαίθριας αποθήκης φιαλών υγραερίου με τρόπους ώστε να απομονώνεται από το κοινό.

Ως υπαίθριος χώρος αποθήκευσης φιαλών υγραερίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1, θεωρείται ακόμη και ο προστατευμένος από στέγαστρο. Στις παραγράφους 5.1.5.1 και 5.1.5.2 περιγράφονται οι τρόποι περίφραξης.

2. Με βάση τα αναφερόμενα στο (α) σχετικό, για εγκατάσταση και λειτουργία πρατηρίου διανομής LPG εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/3.12.84), «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG).», όπως ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του υπόψη Π.Δ., όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 185 του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.4.12), τα χαρακτηριστικά στοιχεία του μικτού ή αμιγούς υγραερίου πρατηρίου πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 50 μ. από εργοστάσια ή χώρους αποθήκευσης ή πώλησης εύφλεκτων, εκρηκτικών ή τοξικών υλών.



Επίσης στο άρθρο 6 του υπόψη Π.Δ., προβλέπονται οι συνέπειες μείωσης των αποστάσεων ασφαλείας.

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, θεωρούμε ότι ο χώρος αποθήκευσης φιαλών υγραερίου, υπαίθριος ή κτήριο, είναι πλήρως διακριτός με περιορισμούς στην πρόσβαση κοινού, και ως εκ τούτου για μικτά ή αμιγώς υγραερίου πρατήρια θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του Π.Δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/3.12.84), όπως ισχύει, και οι αποστάσεις ασφαλείας που προβλέπονται σε αυτό.

Παρακαλούνται οι οικείες Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών και Ανάπτυξης να προβούν στις ενέργειες αρμοδιότητάς τους.

Η Προϊσταμένη της Δ/σης

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΕΚΑ
3. Δ3/Β (3)

Καλή Περδίου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
C.D.

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ